



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Όλγας 162 & 25ης Μαρτίου
24

Τ.Κ. 546 46

Πληροφορίες : Θωμαΐδης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο : 2313318515

e-mail : k.thomaidis@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές και μελέτη για την προμήθεια αφυγραντήρων της Ε΄ Κοινότητας με ΚΑ 7133.02.74.

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	3	0	210,00	630,00	151,20	781,20

Μελέτη – Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αφυγραντήρων με συμπιεστή
Ο κάθε αφυγραντήρας πρέπει να καλύπτει έναν χώρο 30τ.μ.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τροχήλατη βάση με περιστρεφόμενα ροδάκια και χειρολαβή,
- Απόδοση αφύγρανσης άνω των 10λίτρων/24ωρο
- Χωρητικότητα αφαιρούμενου δοχείου νερού άνω των 4 λίτρων
- Θόρυβος μέχρι 40db
- Ισχύς 260-420Watt
- Ιονιστής καθαρισμού αέρα
- Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας όταν γεμίσει το δοχείο νερού
- Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
- Σύστημα υπενθύμισης για τον καθαρισμό φίλτρου
- Αυτόματη απόψυξη
- Εγγύηση 2 έτη.
- Τύπος ψυκτικού υγρού R134a
- Οι αφυγραντήρες θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE.

Ο Συντάξας	Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Ε΄ Κοινότητας	Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
------------	--	--

Κων/νος Θωμαΐδης

Έλλη Βουζογλάνη

Δόμνα Πασχαλίδου

Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ε' Κοινότητας - Ν030008
Thomaidis Konstantinos
Δήμος Θεσσαλονίκης



ΔΗΛΩΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

[Handwritten signature]
[Illegible stamp]