

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαβούλευση για «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων ασφάλτου»

Δημοσιεύθηκε

25/07/2025

Τελευταία ανανέωση

25/07/2025

Μοναδικός Κωδικός

2025DIAB30961

Η/νία Λήξης

09/08/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση : Βασ. Γεωργίου Α' 1 ΤΚ 54636
Κτίριο Β' 1ος όροφος
Πληροφορίες : Π.Κωνσταντίνου
Τηλ. : 2313 317533
E-mail : p.konstantinou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ' αριθμ. 14/2025 Μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων & Εποπτείας Οδών της Δ/νσης Έργων Αναπλάσεων & Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων ασφάλτου» π.δ. 442.834,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ' αριθμ. 14/2025 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων & Εποπτείας Οδών της Δ/νσης Έργων

Συνημμένο

 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σχόλια

Σχόλιο

Όνομα

ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Email

info@dromon-ate.com

Δημοσιεύθηκε

01-08-2025

Άρθρο

Άρθρο 1 «Ασφαλτικό Σκυρόδεμα» των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 14/2025 μελέτης

1. Διάρκεια Ισχύος Μελετών Σύνθεσης:

Αναφέρεται ότι η μελέτη σύνθεσης του ασφαλικού σκυροδέματος πρέπει να είναι «πρόσφατη τριετίας».

Σύμφωνα όμως με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13108-20, οι εγκεκριμένες μελέτες σύνθεσης ισχύουν για πέντε (5) έτη.

2. Τεχνική Προδιαγραφή:

Στο κείμενο αναφέρεται η τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009. Ωστόσο, αυτή έχει αντικατασταθεί από την αναθεωρημένη έκδοση του 2018 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2018), η οποία είναι και η ισχύουσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή.

3. Αναφορά σε Πρότυπα Πιστοποίησης:

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η μελέτη σύνθεσης πρέπει να διενεργείται από εργαστήριο πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011. Σημειώνεται ότι το πρότυπο EN 45011 έχει αποσυρθεί και αντικατασταθεί από το πρότυπο EN ISO/IEC 17065, το οποίο όμως αφορά φορείς πιστοποίησης προϊόντων και όχι εργαστήρια δοκιμών.

4. Πιστοποίηση Ασφαλομιγμάτων:

Δεν γίνεται αναφορά στην απαίτηση για πιστοποιημένα ασφαλομίγματα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13108-1, τα ασφαλομίγματα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο το οποίο αποδεικνύει ότι τηρείται σταθερά η προβλεπόμενη ποιότητα στην παραγωγή.

5. Αναφορά σε αντιολισθηρή στρώση:

Γίνεται αναφορά σε «ασφατικό σκυρόδεμα για αντιολισθηρή στρώση με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου και σκληρών αδρανών», χωρίς όμως να υπάρχει σχετική τεχνική περιγραφή και πρόβλεψη στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.