



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΔΩΝ**

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Διεύθυνση : Γ. Χαλκίδη 20
Ταχ. Κώδικας : 542 49
Πληροφορίες : Αστ. Αστεριάδης
Τηλέφωνο : 231331 8309
email : a.asteriadis@thessaloniki.gr

Θέμα: Απάντηση στο ερώτημα ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, που απεστάλη στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ. 14/2025 Μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων & Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου, του διαγωνισμού: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου.», π.δ. 442.834,38€

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτήθηκε στις 15/01/2026 από ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, ερώτημα για διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ. 14/2025 Μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων & Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου, του διαγωνισμού: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου.», π.δ. 442.834,38€:

Το περιεχόμενο του ερωτήματος έχει ως εξής:

«Παρακαλώ για τις διευκρινίσεις σας:

Σύμφωνα με την διακήρυξη ζητούνται:

• Πιστοποιητικά αντοχών που έχουν για τα προϊόντα τους, καθώς και πιστοποιητικά I.S.O., T.U.V., C.E. κ.τ.λ.

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν ζητείται ISO 9001 της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος και της εταιρείας προμήθειας (αν είναι διαφορετική)

9. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτό Τσιμέντο τύπου “Πόρτλαντ”, CEM II/B-M (P-LL) 32,5N ή CEM IV/B (P-W) 32.5R αν γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τύποι τσιμέντου τύπου πορτλαντ που πληρούν τις προδιαγραφές της τεχνικής προδιαγραφής EN 197-1:2011.

44. Άμμος λατομείου (φίλερ)

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή άμμος λατομείου η οποία θα έχει πιστοποίηση για κοκκομετρία μόνο (0-4)mm

45. Θραυστά υλικά λατομείου (κροκάλα).

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή σκύρα η οποία θα έχει πιστοποίηση για κοκκομετρία μόνο 31,5/63

48. Θραυστό υλικό λατομείου (χαλίκι ψιλό)

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή άμμος λατομείου η οποία θα έχει πιστοποίηση για κοκκομετρία μόνο (0-4)mm»

Για τα παραπάνω ερωτήματα σας ενημερώνουμε:

1. Σχετικά με το πιστοποιητικό ISO 9001 απαιτείται πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος και πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας προμήθειας (αν είναι διαφορετική).
2. Σχετικά με το είδος με α/α 9 «Τσιμέντο τύπου Portland με την μεταφορά (σε σάκους των 25 Kgr)» αποδεκτοί είναι όλοι οι τύποι τσιμέντου τύπου Portland που πληρούν τις προδιαγραφές της τεχνικής προδιαγραφής EN 197-1:2011.
3. Σχετικά με το είδος με α/α 44 «Άμμος λατομείου (Φίλερ)» θα γίνει αποδεκτή άμμος λατομείου η οποία θα έχει πιστοποίηση για κοκκομετρία μόνο (0-4)mm.
4. Σχετικά με το είδος με α/α 45 «Θραυστά υλικά λατομείου (κροκάλα)» ενημερώσετε αν θα γίνει αποδεκτή σκύρα η οποία θα έχει πιστοποίηση για κοκκομετρία μόνο 31,5/63 ή και 31,5/80
5. Σχετικά με το είδος με α/α 48 «Θραυστό υλικό λατομείου (χαλίκι ψιλό)» η κοκκομετρική του διαβάθμιση να είναι: 8 έως 16 mm.

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Προμηθειών

Φ11/Υ9

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Έργων Αναπλάσεων & Συντηρήσεων
Δημοσίου Χώρου

Δημήτρης Κατιρτζόγλου

Ακριβές Αντίγραφο
Τμήμα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων και Εποπτείας Οδών - Τ0703
Asteriadis Asterios
Δήμος Θεσσαλονίκης