

**Kosmas Minadis**

---

**Από:** "Kosmas Minadis" <k.minadis@thessaloniki.gr>  
**Προς:** "Technoclimair Ltd." <technoclimair@gmail.com>  
**Κοιν.:** "Ειρήνη Ναούμ - Τμήμα Διαφάνειας - Δήμος Θεσσαλονίκης" <e.naoum@thessaloniki.gr>  
**Αποστολή:** Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013 9:45 πμ  
**Θέμα:** Re: προμήθεια κλιματιστικού  
Προς :

Technoclimair Τεχνικές Κατασκευές ΕΠΕ

[technoclimair@gmail.com](mailto:technoclimair@gmail.com)

Υπόψη : κ. Δανηλίδη

Σε συνέχεια του σχετικού σας ερωτήματος σας ενημερώνουμε ότι στην σελίδα 11 της διακήρυξης, στις τεχνικές προδιαγραφές ψυκτικών μηχανημάτων, εξωτερικές μονάδες αναφέρεται εκ παραδρομής, ότι η στάθμη θορύβου για κάθε μονάδα δεν θα ξεπερνά τα 55db(A) και όχι τα 65db(A).

Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί και στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον τον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος κλιματισμού Α Δημ. Κοινότητας.

Ο Συντάξας των Τεχνικών Προδιαγραφών,

Δήμος Θεσσαλονίκης  
Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών  
Τμήμα Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού  
Πληρ. Κοσμάς Μηνάδης  
Τηλ. 2310296884  
Φαξ 2310225019  
e-mail: [k.minadis@thessaloniki.gr](mailto:k.minadis@thessaloniki.gr)

For the Municipality of Thessaloniki  
Kosmas Minadis  
Division for Urban Planning & Architectural Design  
Energy and Bioclimatic Design Department  
Tel: +30 2310 296 879  
Fax: +30 2310 234 161  
e-mail: [k.minadis@thessaloniki.gr](mailto:k.minadis@thessaloniki.gr)

----- Original Message -----

**From:** [Technoclimair Ltd.](#)

**To:** [Kosmas Minadis](#)

**Sent:** Wednesday, August 28, 2013 1:06 PM

**Subject:** Re: προμήθεια κλιματιστικού

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  
2013  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αθήνα 28. 08.

Υπόψιν κ.Κ. Μηνάδη  
ΘΕΜΑ : Προμήθεια συστήματος κλιματισμού

Σχετικά με τη στάθμη θορύβου εκάστης εξωτερικής συσκευής του Διαγωνισμού της 4ης 09. 2013 των τεχνικών προδιαγραφών, σας γνωρίζουμε ότι. Θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 6% ώστε να καλύπτουν οι μονάδες την ζήτηση σας.

Με εκτίμηση  
Για την Technoclimair Τεχνικές Κατασκευές ΕΠΕ

Ν. Δανιηλίδης Σ. Πατούνας